

質疑回答

工 事 名 : 愛媛県警察機動隊庁舎空調設備改修工事

質問番号	図面番号	質問	回答
1	M11/12	冷媒配管は、建具（排煙窓）のガラスをアルミパネルに取り替えて通すようになっていますが、手前に網戸が入っています。網戸は撤去してもよろしいでしょうか。 また、排煙窓は3連式になっていますが、連動のワイヤーを外して固定窓にする考えでよろしいでしょうか。	施工方法については、有圧換気扇を取付ている既存建具アルミパネルの空きスペースを開孔し冷媒配管を設置する。
2	M12/12	天井の解体・復旧をする場所に既設の点検口がありますが、これは既設の点検口枠を再使用して同じ場所に復旧することよろしいでしょうか。	質問のとおり。
3	E05/08	既設の低圧動力配電盤及び非常用動力盤に開閉器を増設しますが、一次側の接続及びキュービクルの改装も本工事に含めることよろしいでしょうか。	質問のとおり。
4	E07/08	P-2 動力盤に向かって、幹部室天井内を配線しますが、配線は天井コロガシ配線でよろしいでしょうか。 また、天井コロガシの場合でも点検口が必要になりますが、見積に含めることよろしいでしょうか。	天井コロガシ配線でよい。 幹部室の天井点検口の設置は、見積りに含めない。